



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 22/06/2016

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° 9178

Motore n° 5000013119

Matricola 0600/97/2

Comm. n° 20160451

Specifiche: MOTORE SICME P180S4 PVA/B3 N.0600/97/2 KW.56 G.1425 V.400 A.160 Ve.300 Ae.4,7
COMPLETO DI VENTILATORE E TACHIMETRICA PESO KG.370

Cuscinetto L.C.: NU312 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo Ventilatore: 400Volt, 2895Giri, 2.3Ampere.

ATTENZIONE! Sul motore sono state montate N° 4 Spazzole nuove, e N°4 Spazzole usurate Si consiglia di sostituire le 4 spazzole usurate al più presto

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c
0,4	50

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: **>1999**
Eccitazione: **>1999**
Armat.: **>1999**
Compound: _____
Compensazione: _____

MEGGER VOLTS
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: **OK**
Riparato: _____
Revisionato: **OK**
Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG319P**
Q.tà spazzole: **8**
Mis. spazzole: **10 x 32 x 40**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: **2.5**
Lato Comando: **0.5**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **15**
DBC: **3**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **14**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.1	236	4.7/375
	200	3.7	240	4.7/745
	400	4.6	245	4.7/1486

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.1	249	4.7/378
	200	3.6	253	4.7/742
	400	4.6	256	4.7/1488

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 22/06/2016

Spett.le
IFIS S.p.A.
VIA P. IANNIELLO, 28
80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Firma Collaudatore
ANGELO LISI
