



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 03/10/2016

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° 9314

Motore n° 5000013307

Matricola 27750/1999

Comm. n° 20160747

Specifiche: MOTORE CEAR MGL132S N.27750/1999 KW.23,8 G.1970 V.440 A.61 Ve.220 Ae.2,7 CON VENTILATORE E DINAMO

Cuscinetto L.C.: NU309EC/C3

Cuscinetto L.O.C.: 63072RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

N:B:Il motore è arrivato con dinamo tachimetrica ed è stato riconsegnato con encoder come da vostra segnalazione.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.5	65

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG571

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 12.5 x 25 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 12

DBC: 4

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	175	2.7/420
	200	1.2	178	2.7/870
	440	1.4	179	2.7/1985

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	181	2.7/423
	200	1.2	182	2.7/875
	440	1.4	184	2.7/1984

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI