



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 03/10/2016

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

( NA )

Verbale n° 9317

Motore n° 5000013303

Matricola 27760/1991

Comm. n° 20160743

Specifiche: MOTORE CEAR MGL80S N.27760/1991 KW.2,2 G.1990 V.280 A.10 Ve.220 Ae1,0 CON VENTILATORE E DINAMO

Cuscinetto L.C.: 6306 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 63032RS/C3

NOTE: il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

N:B: Il Motore monta dinamo tachimetrica + encoder.

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 0.7                             | 163                                |

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$   
Indotto: >1999  
Eccitazione: >1999  
Armat.: >1999  
Compound:  
Compensazione:

| MEGGER<br>VOLT |
|----------------|
| 1000           |

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: \_\_\_\_\_  
Riparato: \_\_\_\_\_  
Revisionato: OK  
Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 61

Ripile: 2

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: FAET

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: 10 x 16 x 25

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 11

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 7

DBC: 4

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |         |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI |
| 44                                   | 100 | 0.8 | 163 | 1/720   |
| 123,2                                | 280 | 0.9 | 165 | 1/2015  |
|                                      |     |     |     |         |
|                                      |     |     |     |         |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |         |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI |
| 44                                       | 100 | 0.8 | 167 | 1/722   |
| 123                                      | 280 | 0.9 | 168 | 1/2009  |
|                                          |     |     |     |         |
|                                          |     |     |     |         |

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
GERARDO LISI