



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 04/07/2016

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° 9196

Motore n° 5000013140

Matricola 18099/1996

Comm. n° 20160483

Specifiche: MOTORE CEAR MCF250S N.18099/1996 KW.147 G.2000 V.440 A.359 Ve.220 Ae.5,3 CON VENTILATORE E DINAMO

KW.147

Cuscinetto L.C.: 6314/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU317ECP/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20°C	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°C
0,2	35,3

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1200

Eccitazione: >1200

Armat.: >1200

Compound: _____

Compensazione: _____

MEGGER
VOLTS

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: >1999

Riparato: _____

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 61,4

Ripile: 1,5

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG 571

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: 16X32X28

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: 6,3

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 8

DBM: 15

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 7

DBM: 13

GIRI/min

DBI: _____

DBC: 2000

DBM: 2000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	180	5,3/446
	200	7,3	186	5,3/911
	440	8,7	187	5,3/2001

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK BUONO

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO