



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 04/07/2016

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° 9199

Motore n° 5000013143

Matricola

Comm. n° 20160486

Specifiche: MOTORE BRUSATORI 160C HP.10 G.2000 V.440 A.20 Ve.220 Ae.1,4 PRO 9.86 CON VENTILATORE E DINAMO

HP.10

Cuscinetto L.C.: 63082RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: NJ309ECP/C3

RESISTENZA
ARMATURA Ω ALLA
TEMPERATURA 20°C

0,4

RESISTENZA
ECCITAZIONE Ω
ALLA TEMP. 20°C

162

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: <1999

Eccitazione: <1999

Armat.: <1999

Compound: _____

Compensazione: _____

MEGGER
VOLTS

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____

Riparato: _____

Revisionato: **OK**

Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: **60,4**

Ripile: **1,1**

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG319P/i**

Q.tà spazzole: **4**

Mis. spazzole: **10X25X32**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: **6,3**

Lato Comando: **0,9**

Lato Opp. Comando: **0,8**

Giri/min.: **2000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **19**

DBC: **7**

DBM: **15**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**

DBC: **8**

DBM: **13**

GIRI/min

DBI: _____

DBC: **2000**

DBM: **2000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,7	220	1,4/496
	200	1,9	220	1,4/996
	440	2,3	220	1,4/2214

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK BUONO

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO