



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 04/07/2016

Spett.le
IFIS S.p.A.
VIA P. IANNIELLO, 28
80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Verbale n° **9202** Motore n° **5000013146** Matricola
Comm. n° **20160489** Specifiche: MOTORE BRUSATORI 160C HP.10 G.2000 V.440 A.22 Ve.220 Ae.1,3 PRO 9.86 CON VENTILATORE E DINAMO

HP.10

Cuscinetto L.C.: 63082RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: NJ309ECP/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20°C	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°C
0,8	159

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound: _____

Compensazione: _____

MEGGER
VOLTS

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____

Riparato: _____

Revisionato: **OK**

Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **R87 (FAET)?**

Q.tà spazzole: **4**

Mis. spazzole: **10X25X27,5**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: **6,3**

Lato Comando: **1,0**

Lato Opp. Comando: **0,9**

Giri/min.: **2000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **19**

DBC: **7**

DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**

DBC: **7**

DBM: **14**

GIRI/min

DBI: _____

DBC: **2000**

DBM: **2000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,4	201	1,3/523
	200	1,7	201	1,3/1038
	400	1,8	204	1,3/2080

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK BUONO

TACHO SOSTITUITO CON RESOVER ELTRA
EL115A1024S5/28P11X3M3

Firma Collaudatore
GIANNI MATTACOLA