



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 06/12/2017

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° 9755

Motore n° 5000013140

Matricola 18099/1996

Comm. n° 20170964

Specifiche: MOTORE CEAR MCF250S N.18099/1996 KW.147 G.2000 V.440 A.359 Ve.220 Ae.5,3 CON VENTILATORE E DINAMO

KW.147

Cuscinetto L.C.: NU317 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo ventilatore: 380 Volt, 4.5 Ampere, 2820 Giri

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	32

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1000

Eccitazione: >1999

Armat.: >1000

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind. -Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG571

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: 16 x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2000

DBC: 2000

DBM: 2000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5.5	169	5.3/450
	200	6.6	173	5.3/913
	440	8.3	174	5.3/2018

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5.5	175	5.3/453
	200	6.5	176	5.3/915
	440	8.2	178	5.3/2016

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI