



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 04/08/2017

Spett.le

INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.

VIA ORNAGO, 55

20882 BELLUSCO

(MB)

Verbale n° 9614

Motore n° 5000013657

Matricola 94102400

Comm. n° 20170422

Specifiche: MOTORE BAUMULLER GNA225LV N.94102400 KW.190 G.2000 V.400 A.509 Ve.310 Ae.5,0 IP23

KW.190

Cuscinetto L.C.: NU314ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.5	48

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: 90

Armat.: 250

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 15

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 15

DBC: 3

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	241	5/491
	200	8.1	243	5/989
	400	11.3	246	5/2010

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	247	5/493
	200	8	249	5/991
	400	11.2	251	5/2008

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI