



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 21/09/2017

Spett.le

INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.

VIA ORNAGO, 55

20882 BELLUSCO

(MB)

Verbale n° 9661

Motore n° 5000013775

Matricola 22289

Comm. n° 20170649

Specifiche: MOTORE MURARO L1B160M N.22289 KW.93,8 G.2631 V.400 A.256 Ve.330 Aecc.3,16

KW.93,8

Cuscinetto L.C.: NU312 ETVP2 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS C3

Note:

Il motore monta come protezione termica klixon

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	72,2	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: OK Revisionato: Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG367J Q.tà spazzole: 8 Mis. spazzole: 8+8X32X40	Grado di vibrazione: 2,5 Lato Comando: 0,2 Lato Opp. Comando: 0,2 Giri/min.: 2600

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 19

DBI: 2600

DBC: 4

DBC: 6

DBC: 2600

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 2600

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100Va	3,5A	241Ve	3,16Ae	620 giri
200Va	4,1A	241Ve	3,16Ae	1250 giri
300Va	4,6A	246Ve	3,16Ae	1880 giri
400Va	5,1A	248Ve	3,16Ae	2670 giri

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100Va	3,4A	242Ve	3,16Ae	628 GIRI
200Va	3,9A	243Ve	3,16Ae	1260 GIRI
300Va	4,2A	243Ve	3,16Ae	1900 GIRI
400Va	4,9A	245Ve	3,16Ae	2682 GIRI

SURGE TEST

ESITO

2000 Volt

ok

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO