



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 17/10/2017

Spett.le

INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.

VIA ORNAGO, 55

20882 BELLUSCO

(MB)

Verbale n° 9701

Motore n° 5000013837

Matricola

Comm. n° 20170753

Specifiche: SOFFIANTE EFFEPIZETA SCL90SH TARGA POCO LEGGIBILE KW.7,5 G.2900 V380 A15,5

Cuscinetto L.C.: 6209 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 8 Ampere, 2920 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.9	>1999
FASE V	0.9	>1999
FASE W	0.9	>1999

Temperatura collaudo: 19°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2920

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2920

DBC: 2920

DBM: 2920

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI