



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 14/11/2016

Spett.le

IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI

VIA MOROLENSE SNC

03100 FROSINONE

(FR)

Verbale n° 9371

Motore n° 5000013364

Matricola 12620

Comm. n° 20160881

Specifiche: MOTORE 250M4 N.12620 KW.55 POLI 4 (TARGA POCO LEGGIBILE)

Cuscinetto L.C.: 6214 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 36 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	>1999
FASE V	0.2	>1999
FASE W	0.2	>1999

Temperatura collaudo: 16°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA