



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 01/09/2017

Spett.le
IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI
VIA MOROLENSE SNC
03100 FROSINONE (FR)

Verbale n° 9647

Motore n° 5000013364

Matricola 12620

Comm. n° 20170658

Specifiche: MOTORE 250M4 N.12620 KW.55 POLI 4 (TARGA POCO LEGGIBILE)

Cuscinetto L.C.: 6213 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 18.5 Ampere, 1499 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	>1999
FASE V	0.2	>1999
FASE W	0.2	>1999
Temperatura collaudo: 27°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: OK
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1499

DBC: 1499

DBM: 1499

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI