



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 09/11/2017

Spett.le

IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI

VIA MOROLENSE SNC

03100 FROSINONE

(FR)

Verbale n° 9732

Motore n° 5000013906

Matricola

Comm. n° 20170859

Specifiche: MARELLI 250M4 N.A4C2542A00016 V400 KW.55 100A 1475G/min

Cuscinetto L.C.: 6213 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 31 Ampere, 1488 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: OK
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1488

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1488

DBC: 1488

DBM: 1488

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIANNI MATTACOLA