



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 21/12/2017

Spett.le

IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI

VIA MOROLENSE SNC

03100 FROSINONE

(FR)

Verbale n° 9769

Motore n° 5000013943

Matricola

Comm. n° 20170949

Specifiche: UME KW.55 1465G/min TARGA POCO LEGGIBILE

Cuscinetto L.C.: 6314 2RS

Cuscinetto L.O.C.: 6314 2RS

IL MOTORE PRESENTA ANCHE UNA VENOLA INTERNA - MOTORE COLLAUDATO V.380 A.27 GIRI 1499

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,6	>1999
FASE V	0,6	>1999
FASE W	0,6	>1999

Temperatura collaudo: 8*

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000V

Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore: -----

Resolver: -----

Nm Freno: -----

Encoder: -----

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: 2,5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 2

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 4

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1499

DBC: 1499

DBM: 1499

SURGE TEST
2V+1000

ESITO
OK BUONO

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI