



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 21/12/2017

Spett.le
IPL GROUP s.r.l. INDUSTRIE PROTEINE LAZIALI
VIA MOROLENSE SNC
03100 FROSINONE (FR)

Verbale n° 9769

Motore n° 5000013943

Matricola

Comm. n° 20170949

Specifiche: MOTORE UME KW.55 1465G/min TARGA POCO LEGGIBILE

Cuscinetto L.C.: 6314 2RS

Cuscinetto L.O.C.: 6314 2RS

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380Volt, 27 Ampere, 1499 Giri.

NB: Il motore monta anche una ventola interna.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,6	>1999
FASE V	0,6	>1999
FASE W	0,6	>1999

Temperatura collaudo: 8*

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato:
	Avv. Revis.:
	Altro:

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: 2,5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 18
DBC: 2
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18
DBC: 4
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1499
DBC: 1499
DBM: 1499

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI