



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 16/06/2016

Spett.le

IRCE S.P.A.

VIA LASIE, 12/A

40026 IMOLA

(BO)

Verbale n° 9175

Motore n° 5000013045

Matricola 0229/97/1

Comm. n° 20160315

Specifiche: MOTORE SICME P132LN2 PVA-B3 N.0229/97/1 KW.42,3 G.2750 V.400-500 A.95 Ve.165/330 Ae.5/2,5 PESO KG.170ca

Cuscinetto L.C.: NJ310 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c
2	117

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLTS

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato:

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG680

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (5 + 5) x 25 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 2690

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 6

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2690

DBC: 2690

DBM: 2690

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.5	291	2.5/540
	300	2	293	2.5/1592
	400	2.5	296	2.5/2143
	500	2.5	297	2.5/2690

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.5	298	2.5/543
	300	2	300	2.5/1592
	400	2.5	303	2.5/2147
	500	2.5	305	2.5/2693

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI