



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 16/06/2016

Spett.le

NOVOLEGNO S.P.A.

ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE

83030 ARCELLA

(AV)

Verbale n° 9176

Motore n° 5000013036

Matricola D132/120-2

Comm. n° 20160291

Specifiche: MOTOVENTOLA WEISHAUP GmbH D-88475 N.D132/120-2 KW.10 G.2850 V.380-400 A.19 IP54

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 600Volt, 1.5Ampere, 2900Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.7	>1999
FASE V	1.7	>1999
FASE W	1.7	>1999

MEGGER
VOLTS

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.8**

Giri/min.: **2900**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBI: **20**

DBI: **2900**

DBC: **3**

DBC: **5**

DBC: **2900**

DBM: **12**

DBM: **13**

DBM: **2900**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
PAOLO BOCCIA