



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 25/11/2016

Spett.le
IRCE S.P.A.
VIA LASIE, 12/A
40026 IMOLA
(BO)

Verbale n° **9382** Motore n° **5000013290** Matricola **GC-02043**
Comm. n° **20160725** Specifiche: MOTORE MARELLI G3L80L N.GC-02043 KW.4,5 G.2900 V.440 A.12,1 Ve.190 Ae.1,50

Cuscinetto L.C.: 6305 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2 RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
2.6	86.5

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: **>1999**
Eccitazione: **>1999**
Armat.: **>1999**
Compound: _____
Compensazione: _____

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
Ind.-Campi: **OK**
Riparato: **OK**
Revisionato: **OK**
Collett.: **OK**

PROVA TACKO
V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: **RSR**
Q.tà spazzole: **2**
Mis. spazzole: **10 x 25 x 40**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione: **2.5**
Lato Comando: **0.6**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **10**
DBC: **5**
DBM: **14**

DBI: **10**
DBC: **3**
DBM: **13**

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.4	130	1.5/700
	300	0.6	133	1.5/2090
	440	0.6	135	1.5/3100

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.4	138	1.5/697
	300	0.5	143	1.5/2089
	440	0.6	146	1.5/3096

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI