



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le
IRCE S.P.A.
VIA LASIE, 12/A
40026 IMOLA - BO

Offerta n° 0540 del 30/07/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 58/G	Data Vs. DDT: 24/07/2018	Altri Rif.:			
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr.	Costruttore
5000014261	POMPA CALPEDA MM 80/250 EE KW.22 2800G/MIN V380/660 SENZA TARGA E SENZA COPERCHIO MORSETTIERA				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE E DEL GRUPPO POMPA SENZA CHIOCCIOLA SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA STATORE E INDOTTO CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 CON E SENZA GIUNTO TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA MOTORE SKF 6309 2RS1 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6310 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO SOSTITUZIONE DEI PARASTRAPPI IN GOMMA RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA SMONTAGGIO E PULIZIA DELLA POMPA CON IDROPULITRICE SABBIATURA INDUSTRIALE DELLA GIRANTE CON TRATTAMENTO POST SABBIATURA	1860		1860



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le
IRCE S.P.A.
VIA LASIE, 12/A
40026 IMOLA - BO

Offerta n° **0540** del **30/07/2018**

RIVESTIMENTO GIRANTE CON LOCTITE® PC 7227 EPOSSIDICO BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE CARICATO CON CERAMICA E CARBURI DI SILICIO CHE GENERA UNA SUPERFICIE ESTREMAMENTE LISCIA A BASSO ATTRITO PROTEGGENDO PRINCIPALMENTE DALL'ABRASIONE E DALLA CORROSIONE DA PARTICELLE FINI CON TEMPERATURE DI ESERCIZIO TRA -30°C A +95°C.

CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'ALBERO DELLA POMPA SECONDO NORME ISO 1940 TROVATO ECCENTRICO DI 0,2 DECIMI

TORNITURA E RETTIFICA GIUNTO ALBERO GIRANTE
SOSTITUZIONE KIT ORING

SOSTITUZIONE TENUTA MECCANICA IN GRAFITE DN40

RIMONTAGGIO ASSE POMPA CON GIRANTE ED EQUILIBRATURA SECONDO NORME ISO 1940

RIMONTAGGIO COMPLETO GRUPPO POMPA

VERNICIATURA ESTERNA

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO ELETTRICO E MECCANICO DEL MOTORE E GRUPPO POMPA

Totale preventivo € 1.860,00 + I.V.A.

Consegna 10GG LAVORATIVI AGOSTO ESCLUSO con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IRCE S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.