



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

IRCE S.P.A.
VIA LASIE, 12/A
40026 IMOLA - BO

Offerta n° 0084 del 29/01/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT: 22/01/2019	Altri Rif.: RICHIEDENTE DI PAOLO E ING.MINOTTI		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014475	ELETTROPOMPA MARELLI PL65X50V160A 400/1200Lth 39,5/23,5mt 2880G/min			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DELLA POMPA E DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO LATO TENUTA E RADDRIZZAMENTO ALBERO TROVATO ECCENTRICO REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE, E LE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6308 2Z C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6308 2Z C3 RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI SOSTITUZIONE TENUTA A MOLLA BASSA DN30 SOSTITUZIONE O-RING SOSTITUZIONE PRESSACAVO SCATOLA MORSETTIERA RIMONTAGGIO TOTALE DELLA POMPA E DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI	885		885



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

IRCE S.P.A.
VIA LASIE, 12/A
40026 IMOLA - BO

Offerta n° 0084 del 29/01/2019

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Nr	1	N.B. LA POMPA E' FUORI PRODUZIONE PERTANTO QUALORA VOLESTE POSSIAMO OFFRIRVI UN POMPA NUOVA DALLE STESSE CARATTERISTICHE MARCA ATURIA ADF65X50 160A KW,7,5 2POLI CONSEGNA 25GG LAVORATIVI	1755	1755
----	---	--	------	------

Totale preventivo € 2.640,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IRCE S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.