R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister ACCREDIA

Spett.le
IRPLAST S.P.A.
STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC
50053 EMPOLI - FI

Offerta n° **0086** del **09/02/2015**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 002747	Data Vs. DDT: 04/02/2015	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012441	MOTORE SIEMENS 1PA6133-4HF00-0B0 N.EK568746005006 KW.15-17,5-20 G.1500-1750-2000 V.346-398-459 A.34 HZ.51,3-59,7-68	KW.15-17,5-20		EK568746005006

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 3 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI	2100		2100
Nr	1	6210-2RS1/C3			
Nr	1	6310-2RS1/C3			
Nr	1	ENCODER ROD 431 1024 I/G REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE DEI N.2 CUSCINETTI 608 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA N.B.: COME DA ACCORDI CON IL VS. ING. DI NELLA LASCIAMO IL CONNETTORE SCOLLEGATO COME ERA			

Totale preventivo € 2.100,00 + I.V.A.

Consegna 2/3SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IRPLAST S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.