R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
IRPLAST S.P.A.
STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC
50053 EMPOLI - FI

Offerta n° **0153** del **26/02/2019**

Oggetto: *Vi rimrttiamo offerta pe la seguente riparazione*

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 3403	Data Vs. DDT: 22/02/2019	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014503	MOTORE SIEMENS 1PA6133-4HF00-BB0 N.EK56874600500 KW.15-17,5-20 G.1500-1750-2000 V.346-398-459 A.34 HZ.51,3-59,7-68			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	2340		2340
		REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 3 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
		6210-2RS1/C3			
		6310-2RS1/C3			
		ENCODER ROD 431 1024 I/G			
		REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE DEI N.2 CUSCINETTI 608			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIBOCCOLATURA SEDI CUSCINETTI ANTERIORE EPOSTERIORE		%	
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.340,00 + I.V.A.

Consegna 10GG.LL. DALLA RIC. MATERIALI
Trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IRPLAST S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.