



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

IRPLAST S.P.A.

STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC

50053 EMPOLI - FI

Offerta n° 0536 del 11/08/2022

Oggetto: VI RIMETTIAMO OFFERTA PER LA SEGUENTE REVISIONE

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 003848	Data Vs. DDT: 12/07/2022	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015761	MOTORE SIEMENS 1PA6133-4HF00-0BB0 N.EK568746005001 KW.15-17,5-20 G.1500-1750-2000 V.346-398-459 A.34 HZ.51,3-59,7-68	KW.15-17,5-20		.EK568746005001

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 3 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 6210-2RS1/C3 6310-2RS1/C3 REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE DEI N.2 CUSCINETTI 608 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIBOCCOLATURA SEDI CUSCINETTI ANTERIORE E POSTERIORE RIPARAZIONE ENCODER ROD 431 1024 I/G RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	2340	%	2340

Totale preventivo € 2.340,00 + I.V.A.

Consegna: 1/2 SETT. DI SETTEMBRE S.I. CON VS. ORDINE
con trasporto a VOSTRO carico

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA

Validità 10GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IRPLAST S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.