

R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA 1/VE
05010 PATRICA (FR)
TEL-FAX 0775/850116

CERTIFICATO DI EQUILIBRATURA

BL

CLIENTE ISHAN

ROTANTE DA EQUILIBRARE

TIPO GIRANTE CHB 60 d/1600 2° GIRANTE

PESO P= 500 ± Kg

VELOCITÀ DI SERVIZIO n= 725 g/1' Velocità di equilibratura n= 350 g/1'

EQUILIBRATRICE USATA CEMB ZD 1000 TC

GRADO DI EQUILIBRATURA


SECONDO ISO N.1940 2,5

METODO DI CORREZIONE

AGGIUNGERE

TOLLERANZA

IN GR. 10



A= 830
B= 150
C= 885
R1= 780
R2= 780

	SQUILIBRIO INIZIALE			SQUILIBRIO RESIDUO	
	SINISTRO	DESTRO		SINISTRO	DESTRO
	IN GR. <u>71</u>	IN GR. <u>73</u>		IN GR. <u>1,8</u>	IN GR. <u>1,4</u>

NOTE

BIANCATA CON PULIZIA

PATRICA (FR) 24-01-12

L'ESECUTORE Boecia Paolo