



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le \_\_\_\_\_

ITALCEMENTI S.P.A.

Via Stezzano, 87

24126 BERGAMO - BG

Offerta n° 0785 del 31/10/2022

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: I847/2022/A13328		Data Vs. DDT: 21/10/2022		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000015867	MOTORE TECNOMASIO QRNY630LA10 N.M000042/2 KW.450 G.591 V.6000 A.64 V KG.4.300	KW.450		M000042/2	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E ELAVAGGIO IN OGNI PARTICOLARE LAVAGGIO ED ESSICCAZIONE AL FORNO, CONTROLLO CON SURGE- TEST A 2E+1000 CONTROLLO MECCANICI DI OGNI PARTICOLARE MECCANICO DEL FASCIO TUBIERO SOTTO PRESSIONE CONTROLLO DI TUTTE LE SONDE PRESENTI SUL MOTORE RIPARAZIONE BIETTE STATORE PERCHE SPORGENTI E STRUSCIANO SUL ROTORE CONTROLLO DI DELLE USCITE STATORICHE CONTROLLO DEL PACCO MAGNETICO STATORE CONTROLLLO EQUILIBRATURA DEL ROTORE SECONDO STANDARD ISO 21940 SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI NU226ECJ/C3 6026 C3 E NU 222ECJC3 RIMONTAGGIO COMPLETO E COLLAUDO A PIENA VELOCITA CON ANAISI DELLE VIBRAZIONI REDAZIONE VERBALI	4400		4400
Nr	1	COLLAUDO MOTOREMOTORE PER STABILIRE L'ESTATTO STATO DELL'AVVOLGIMENTO CON METODO DLA SECONDO STANDARD ISO DEL TNAG. DELTA, IdP, CARICHE PARCZIALI, E CAPACITA' A PIENA TENSIONE E REDAZIONI DEI VERBALI	1800		1800

Totale preventivo € 6.200,00 + I.V.A.

Consegna: 10GG LL S.I. DAL VS. ORDINE con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 10GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALCEMENTI S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.