



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

ITALCEMENTI S.P.A.
Via Stezzano, 87
24126 BERGAMO - BG

Off.rev.A n° 0488 del 09/06/2023

Oggetto: VI RIMETTIAMO OFFERTA PER LA REVISIONE DEL SEGUENTE MOTORE

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.: Rich. Ing. Genito
----------	---------------	-------------------------------

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	<p>REVISIONE MOTORE ANSALDO VOLTS 6000 KW.3300 CON ROTORE A VVOLTO CON COLLETTORE AD ANELLI: SOFFIAGGIO PRIMA DELLO SMONTAGGIO, SMONTAGGIO IN OGNI SINGOLO PARTICOLARE CON CONTROLLO DI TUTTI I PARTICOLARI MECCANICI(TENUTE D'ALBERO. SEDI CUSCINETTI, E QUANT'ALTRO) SECONDO TOLLERANZE ISO LAVAGGIO DEGLI STESSI ED ASCIUGATURA AL FORNO CON VERIFICA DELL'ISOLAMENTO PRIMA E DOPO L'INTEVENTO CON IMPREGNAZIONE FINALE CON VERNICI IN CLASSE DI ISOLAMENTO H(180°C) VERIFICA DELLA ECCENTRICITA' DEL COLLETTORE CON REPORT GRAFICO VERIFICA DI TUTTI I PORTASPAZZOLE E DELLA PRESSIONE DELLE MOLLE PREMISPAZZOLE VERIFICA EUILIBRATURA DINAMICA SECONDO STANDARD ISO 21940 SMONTAGGIO DEI VECCHI CUSCINETTI E RIMONTAGGIO DEI NUOVI DA VOI FORNITI CON NGRASSAGGIO CON GRASSO SECONDO STANDARD DA VOI FORNITO MONTAGGIO E D ASSESTAMENTO SPAZZOLE DA VOI FORNITE E CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI SULLA MORSETTIERA ROTORE COLLAUDO CON SURGE-TEST DEGLI AVVOLGIMENTI ROTORICI E STATORICI RIMONTAGGIO COMPLETO DI OGNI SINGOLO PARTICOLARE E COLLAUDO DI TUTTE LE EVENTUALI SONDE O SCALDIGLIE PRESENTI SUL MOTORE COLLAUDO A PIENA VEOCITA' DEL MOTORE E MISURAZIONE DELLE VIBRAZIONI IN FFT E DELLA RUMOROSITA' DEI CUSCINETTI VERNICIATURA ESTERNA SECONDO RAL ORIGINALE</p> <p>*****</p>	4980	4980



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

ITALCEMENTI S.P.A.

Via Stezzano, 87

24126 BERGAMO - BG

Off.rev.A n° 0488 del 09/06/2023

Nr	1	VISTO CHE IN ESERCIZIO IL MOTORE AVEVA UN ASSORBIMENTO, RILEVATO DALLE VS. STRUMENTAZIONI, NON PERFETTAMENTE UGUALE SULLE TRE FASI CONSIGLIAMO PER SCONGIURARE PROBLEMI DI NATURA ELETTRICA DI COLLAUDARE LA MACCHINA SECONDO IL METODO : DLA - CHE ANDRA' A MISURARE IL DELTA TG.DELTA, L'IdP, LA CAPACITA', LA RESISTENZA OHMMICA, L'IMPEDENZA , L'ISOLAMENTO DI FASE E VERSO MASSA CON STRUMENTAZIONE ADEGUATA. TALE PROVA SARA' ESGUITA SUL MOTORE ATTRAVERSO UN NS. TECNICO CHE CON ATTREZZATURE MONTATE SU DI UN FURGONE LABORATORIO FARA' LE VERIFICHE DEL CASO E IN SEGUITO REDIGERA' I REPORT DEI RISULTATI OTTENUTI ***** *****	1970	1970
Nr	1	DOPO AVER AVUTO IL MOTORE NELLA NOSTRA AZIENDA ABBIAMO CONSTATATO CHE PER EETTUARE IL LAVORO A REGOLA D'ARTE E IN CONFORMITA' CON I RISULTATI DELLE ANALISI DLA SI E' DOVUTO RICORRERE A DIVERSI LAVAGGI ED ASCIUGATURE DELL'INTERO MOTORE PER RIPORTARE I VALORI DI ISOLAMENTO A VALORI ACCETTABILI. TALE OPERAZIONI HANNO COMPORATATO UN AMENTO DEL COSTO DI	870	870

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna 7/10GG LL S.I DAL VS. ORDINE
con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 10GG DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALCEMENTI S.P.A.

Letto, approvato e accettato.