

**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 83 01 16 | Fax 0775 839345 | SDI - M5UXCR1

PEC: rem-motori@messaggipec.it

email: info@rem-motori.it | amministrazione@rem-motori.it

www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015

IQ-0310-05

INTERVENTO N° 17/03/2022

DATA 17/03/2022

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ITALCHEMICAL

Via Città

Intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ **GUASTO**☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
17/03/2022	9:30				12:30				2 Persone

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

RICERCA GUASTO AVVIAMENTO POMPA IMPIANTO FUDRI SERVIZIO
RICERCA CORTOCIRCUITO SU 24VDC SOSTITUZIONE BATTERIA CPU ST
300 E RISCATTUA COMANDO START STOP POMPA PLC PER PERDITA
PROGRAMMA

SOSTITUZIONE MATERIALE BATTERIA 3,6V X CPU

FIRMA DEL CLIENTE

Data Firma

Nome e Cognome

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

DINO NECCI
MARCELLO NECCI