



**REM**.s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)  
 Tel. 0775 83 01 16 | Fax 0775 839345 | SDI - M5UXCR1  
 PEC: rem-motori@messaggipec.it  
 email: info@rem-motori.it | amministrazione@rem-motori.it  
 www.rem-motori.it



Dasa-Rägister  
 UNI EN ISO 9001:2015  
 IQ-0310-05

INTERVENTO N° .....

DATA 19-1-2024

**LUOGO INTERVENTO**

SPETT.LE ITALCHEMICAL

Via ..... Città FERENTINO

Intervento richiesto da .....

MOTIVO DELL'INTERVENTO  GUASTO  MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA .....

**DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE**

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
19-1-24	8.00	8.15	/	15.30	15.45			10+10	

**DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO**

- DUCATO NUOVO
- COMM 9094-0059
- SOSTITUZIONE SALVATORE E INTERRUTORE GENERALE DE LOCALE CALDAIA
- SOSTITUZIONE CONDIZIONE SEDIA TRIANGOLO R 104 E COLLEGAMENTO MOTORE (CAVI SCOPPIATI IN MORSETTI PER MOTORE)

**SOSTITUZIONE MATERIALE**

VEDI D.D.T. 0053

FIRMA DEL CLIENTE  
 Data 19/1/24 Firma *Carlo Medici*  
 Nome e Cognome CARLO MEDICI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:  
 ANTONELLO  
 CARMINE