



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 27/11/2017

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO 23/28 LOC.CALCARA

40056 CREPELLANO

(BO)

Verbale n° 9742

Motore n° 5000013931

Matricola

Comm. n° 20170922

Specifiche: MOTORE 3 - PHASE INDUCTION MOTOR SP2 - 2809S2 KW.75 G.2960

Cuscinetto L.C.: 6314/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3

NOTE:


Collaudo a vuoto: 400 Volt, 10 Ampere, 2997 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.077	>1999
FASE V	0.077	>1999
FASE W	0.077	>1999

Temperatura collaudo: 12°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: **OK**

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2997

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 25
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 25
DBC: 3
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2997
DBC: 2997
DBM: 2997

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA