

N° Richiesta d'Acquisto 213522 Data inserimento 21/02/19 Da ID utente GMAIURI Impianto S0
 Compratore Sara Beretta Fornitore 14693 R.E.M. S.R.L.

Prodotto	Riga Descrizione	Mag. Commessa Spec.tecnica	CDC	U/M	Qta	Dt.scad. Prezzo	Val
301040002	1 MOTORE AEG CAJ200L4 R1N.610315 KW.37 G.1455 V.380 A.75 IP.23 - INDOTTO V.325 A.50	JZ	300101	NU	1,000	1/04/19	EUR

[Handwritten signature]
21/02/19

MOTORE PENDINGHAUS
3800,00
APRILE




R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-839116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO -

Offerta n° 0025 del 07/01/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: JZ1901000000004		Data Vs. DDT: 07/01/2019	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000009521	MOTORE AEG CAJ200L4 R1N.610315 KW.37 G.1455 V.380 A.75 IP.23 - INDOTTO V.325 A.50	KW.37		610315	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA CON COLLETTORE AD ANELLI PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO SMONTAGGIO COLLETTORE ANELLI REVISIONE E SISTEMAZIONE PISTE, E RIMONTAGGIO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA BATTENTE PARAGRASSO ESTERNO REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE, LE FASCIATURE DI RAME E L'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H. VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO A TEMPERATURA CONTROLLATA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6313 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6313 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO	3900		3900



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (PR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO -

Offerta n° 0025 del 07/01/2019

RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
SOSTITUZIONE BRACCIO PORTASPAZZOLE TROVATO
SPEZZATO
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 3.900,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.120GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.