

N° Richiesta d'Acquisto 213521 Data inserimento 21/02/19 Da ID utente GMAIURI Impianto S0
 Compratore Sara Beretta Fornitore 14693 R.E.M. S.R.L.

Prodotto	Riga Descrizione	Mag. Commessa Spec. tecnica	CDC	U/M	Qta	Dt. scad. Prezzo	Val
301040002	1 REVISIONE MOTORE KW 65 MOTORE MARCA RUSSA 4AMC250M4Y3 N.3836 KW.65 1365G/min2014,9A - OFFERTA N 0026 del 07/01/2019	JZ	300111	NU	1,000	1/03/19	EUR

[Handwritten Signature]
21/02/19

MOTORE HT630 L2
3.700 €
MARZO



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le _____
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO -

Offerta n° 0026 del 07/01/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	JZ1901000000004	Data Vs. DDT:	07/01/2019	Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014447	MOTORE MARCA RUSSA 4AMC250M4Y3 N.3836 KW.65 1365G/min2014,9A				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA FUORI STANDARD ARRIVATO BRUCIATO PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO ESTRAZIONE BOCCOLA DEL CUSCINETTO NU317 SU ASSE TROVATA INCOLLATA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE DELLE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6317 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA NU 317 ETVP2 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO	3700		3700



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO -

Offerta n° 0026 del 07/01/2019

RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 3.700,00 + I.V.A.

Consegna 12GG lavorativi con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.120GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.