

2023-0312



REM

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775 83 01 16 | Fax 0775 839345 | SDI - MSUXCR1
 PEC: rem-motori@messaggipec.it
 email: info@rem-motori.it | amministrazione@rem-motori.it
 www.rem-motori.it



Dasa-Räregister
 UNI EN ISO 9001:2015
 IQ-0310-05

INTERVENTO N° 03

DATA 31/03/2023

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE Lasim 2

Via Città Lece

Intervento richiesto da Paterlini Fabio

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ GUASTO☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA Azionamento Pulsante interno Pressa Gattino 100T in anomalia

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
31/03/23	04:00	08:20	/	11:00	16:10	2	10:30	330	/

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Riparato parametro P251 = 0 pulso inferiore

Riparato parametro P159 = 0 pulso superiore

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 31/03/2023

Firma

Nome e Cognome

FABIO PATERLINI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

Fretongelli Amos