



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

LEONARDO S.p.A.

PIAZZA MONTE GRAPPA, 4

00195 ROMA - RM

Offerta n° 0113 del 17/02/2023

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015978	MOTORE BBC MJTL180L4 N.934474 KW.22 G.1455 V.380 A.43 COMPLETO DI POMPA ETANORM 185-315	KW.22		N.934474

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
	1	SMONTAGGIO POMPA DALL'IMPIANTO, COMPLETA DI BASAMENTO, REVISIONE DELLA STESSA CON SOST. DELLE TENUTE RIPARAZIONE DELL'ALBERO CON RICOSTRUZIONE BOCCOLA IN AISI 410 SEDE LAVORO TENUTA, SOT. DEGLI SPESSORI DI PRECARICO DELLE TENUTE, SABBIAURA DELLA GIRANTE EQUILIBRATURA DELLA GIRANTE COMPLETA DELL'ALBERO E GIUNTO SOST. DEI CUSCINETTI 63112RSC3 - RIP. SEDI CALOTTE CUSCINETTO LATO ACCOPPIAMENTO - SOST. CUSCINETTI POMPA 6409C3 E SOST. PRIGINIERI REVISIONE DEL MOTORE CON SOT. CUSCINETTI E REVISIONE DELL'AVVOLGIMENTO STATORICO RIP. SEDE CALOTTA SIA LATO GIUNTO CHE LATO OPPOSTO ALLINEAMENTO LASER DEL GRUPPO POMPA MOTORE RIMONATGGIO SULL'IMPIANTO	3780		3780

Totale preventivo € 3.780,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

LEONARDO S.p.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.