




Date/Time 08/02/2023 11:46:45

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 01/02/2023 09:40:19

LEONARDO ELICOTTERI ANAGNI REPARTO SABBIATRICE/ASPIRATORE ARMADIO 1/MOTOREM1H103
Spettro macchina > 600



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(48,50) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2860	
RMS	Y [mm/s]	= 19,57	

Data	Ora	Evento	Commento
08/02/2023	11:46:32	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2860, nuovo rif. 2910.



Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	48,50	19,55
2	1071,75	0,35
3	300,25	0,34
4	665,50	0,32
5	97,25	0,29
6	243,00	0,14
7	14,00	0,11
8	145,75	0,09
9	617,00	0,09
10	175,50	0,09