


Data e ora della misurazione03/09/2024 11:37:04

Spettro calcolato - LEONARDO ELICOTTERI ANAGNI/VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA
1\MOTORE\M2H\210 VXP forma d'onda Macchina > 600



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(25,00) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	(150,00) FREQUENZA PASSAGGIO PALE
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1500	
RMS	Y [mm/s]	= 6,38	

Spettro di ampiezza 1600,Hanning Average=2,Overlap on	Canale #	A	
		X [Hz]	Y [mm/s]
	1	152,04	7,93
	2	232,06	2,49
	3	536,13	1,74
	4	460,11	1,54
	5	28,01	1,52
	6	768,19	0,99
	7	384,09	0,85
	8	844,21	0,81
	9	1076,26	0,64
	10	1688,41	0,62