



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 04/10/2017

Spett.le
INDINVEST LT S.R.L.
S.P. NINFINA II KM.1,2
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 9682

Motore n° 5000013820

Matricola

Comm. n° 20170732

Specifiche: AEG AMEE160L Z A2 N.9449020513 KW.18,5 V400/690 A36,3/21 1930G/min

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Collaudo con ventola: 500 Volt, 22 Ampere, 2945 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999
Temperatura collaudo: 23°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 2945

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 22
DBC: 4
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22
DBC: 5
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2945
DBC: 2945
DBM: 2945

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA