



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 01/06/2017

Spett.le
M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.
VIA TAGLIAMENTO, 18
03100 FROSINONE (FR)

Verbale n° **9569** Motore n° **5000013418** Matricola **1211/113223001**
Comm. n° **20160998** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG6220-4MA60-Z N.1211/113223001 KW.37 G.1470 V.400/690
A.66/38,56

KW.37

Cuscinetto L.C.: 6213 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo a Vuoto: 400 Volt, 25 Ampere, 1498 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999
Temperatura collaudo: 21°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: **OK**

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **4**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1498**
DBC: **1498**
DBM: **1498**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO