



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister
ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 29/04/2016

Spett.le
M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.
VIA TAGLIAMENTO, 18
03100 FROSINONE (FR)

Verbale n° 9136 Motore n° 5000013000 Matricola E060750095101001
Comm. n° 20160227 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA5120-4AA60 B3 N.E060750095101001 KW.37 G.1470 V.400 A.66

NOTE:

Il Motore monta cuscinetti: Lato Giunto 6313 2RS/C3, Lato Opposto Giunto 6212 2RS/C3
Collaudo a Vuoto: 660 V, 10 A, 1500 Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0,19	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0,19	>1999		Avv. Riparato: OK
FASE W	0,19	>1999		Avv. Revis.: _____
				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19	DBI: 18	DBI: 1500
	DBC: 5	DBC: 6	DBC: 1500
	DBM: 12	DBM: 13	DBM: 1500

SURGE TEST ESITO
2Vn+1000 OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA