



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägiſter

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 04/05/2016

Spett.le

M.C. LIRI CARTIERA S.R.L.

VIA TAGLIAMENTO,18

03100 FROSINONE

(FR)

Verbale n° 9139

Motore n° 5000012824

Matricola 03358344 SN.0062054-44/2006

Comm. n° 20150879

Specifiche: POMPA ABS AFTP1049.2-M60/4 N.03358344 SN.0062054-44/2006 KW.7,2 G.1450 V.400/695 A.12,8

NOTE:

Collaudo a Vuoto: 400V, 6.8A, 1500Giri.

La Pompa monta Cuscinetti: Lato Girante: 3307 2RS/C3, Lato opposto Girante: 6305 2RS/C3

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	2,5	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	2,5	>1999		Avv. Riparato: OK
FASE W	2,5	>1999		Avv. Revis.: _____
				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 15

DBI: 14

DBI: 1500

DBC: 5

DBC: 3

DBC: 1500

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
BERNARDO FRATANGELI