

Maia di Masi Ernesto & C.S.N.C.

Ceccano - 0775640041 FAX 0775640041 - Email maia_ME@libero.it

Richiesta Offerta (Rif. 69)

R.E.M. S.R.L. - VIA FERRUCCIA PATRICA (FR)

Produttore	Codice articolo	Codice articolo for	Descrizione	Nostro riferimento	U.m.	Q.ta'	Prezzo unitario	Sc. %
			POMPA FLYGT		2	2		
Revisione completa del corpo pompa :Tenuta,cuscinetti,olio,sonde,sensori e qunt'altro necessita per eseguire il lavoro secondola regola dell'arte. Revisione completa parte motore:motore trifase 400V- In 25AControllo di tutti i componenti delmotore ,con sostituzione parti non più idonee al servizio.								
			QUADRO ELETTRICO		1	1		
Fornitura di quadro elettrico con le seguenti caratteristiche : N° 1 Interruttore generale quadro elettrico mediante magneto-termico 400V-125A differenziale id: 0,30A PI 20KA. N° 1 Carpenteria del tipo metallico IP 65 con portella esterna trasparente. N° 2 Partenze motori (pompe FLYG) cadauna 30 KW. 400V. (Quotaz. stella-triangolo e separatamente con sistema solft-start) N° 2 Relè di livello con sonde elettrodi di rilevamento .(con selettore man-aut) N° 1 Partenza paratoia : motore trifase 400V- 3,5A (invertitore)con finecorsa di aperturachiusura esistente. N° 1 Partenza linea di alimentaz. 400V-16A per pannello prese. N° 1 Partenza linea di alimentazione circuito luce . 220V-10A. N° 1 circuito aux emerg.per alimentazione modem e aux N° 1 fornitura Modem gsm per segnalazione allarme n° 1 Sistema di allarme audio-visivo(locale) con tacitazione audio.								

Richiesto da :	Termine di consegna offerta:	Termine di consegna merce:	Firma: <hr/>
-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------