



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Spett.le

MANUCOR S.P.A.

Str. Consortile da Cellole a Piedimonte- Loc. Quintola
81037 SESSA AURUNCA - CE

Preventivo n° 7776 del 09/07/2010

Oggetto:

Vs. DDT: 100092		Data Vs. DDT: 08/07/2010	Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000009845	MOTORE ASEA LAP180-4-S LB N.180412157 KW.49,7 G.1485 V.400 A.143 Ve.310 Ae.2,62	KW.49,7		180412157

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, CONTROLLO MECCANICO, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	2100		2100
Nr	1	6310-2RS1/C3			
Nr	1	6312-2RS1/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI E VERNICIATURA ISOLANTE A FORNO VERIFICHE MECCANICHE ESTRAZIONE E RIPARAZIONE ALBERO PER BLOCCAGGIO NEL PACCO LAMELLARE ROTORICO ASSESTAMENTO DELLE SPAZZOLE EG253 (8+8)x40x50 DI VS. FORNITURA			
Nr	2	SOSTITUZIONE N.2 TAPPARELLE IN LEXAN COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.100,00 + I.V.A.

N.B.: E' NECESSARIO RICOSTRUIRE L'AVVOLGIMENTO DELL'INDOTTO IN QUANTO OCCORRE ESTRARRE
L'ALBERO DAL PACCO LAMELLARE PER LA RIPARAZIONE DELLO STESSO

CONSEGNA 20GG. LAVORATIVI DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

VALIDITA' 30/09/2010

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MANUCOR S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.