



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 09/02/2018

Spett.le

MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A.

VIA BAIONA, 141

48123 RAVENNA

(RA)

Verbale n° 9801

Motore n° 5000013928

Matricola

Comm. n° 20170912

Specifiche: MOTORE SICME NP355KS6-PVA B3 14G4 2930KG 2004/04 KW.228 G/min2200
CUSCINETTI NU324-C3 6324-C3

Cuscinetto L.C.: NU324ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6324/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	8.5

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 287

Eccitazione: >1999

Armat.: 318

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (8+8) x 40 x 62

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 2

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	4.5	154	18.4/108	
200	5.5	157	18.4/215	
400	8.5	158	18.4/427	
400	18.4	31	3.6/1366	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	4.5	161	18.4/109	
200	5.4	163	18.4/214	
400	8.6	166	18.4/430	
400	18.4	33	3.6/1365	

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI