

DIAGNOSI-VIBRAZIONI

Macchine rotanti con rotori rigidi- criteri per la classificazione del livello di vibrazione ISO 10816

R.m.s. vibration velocity mm/sec	up to 15 kW Class I	15 to 75 kW Class II	> 75 kW (rigid) Class III	> 75 kW (soft) Class IV
0,28	A	A	A	A
0,45				
0,71	B	B	B	B
1,12				
1,8	C	C	C	C
2,8				
4,5	D	D	D	D
7,1				
11,2				
18				
28				
45				

Table 3 • Typical Evaluation Criteria Zone Vibration Magnitude