



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore Per generatore eolico VESTAS N°Rem 12960 N°Comm 2016-0154

Isolamento anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

Anello 1	33790 MΩ
Anello 2	35000 MΩ
Anello 3	38092 MΩ

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

Anello 1	31000 MΩ
Anello 2	35000 MΩ
Anello 3	36672 MΩ

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

Anello 1-2	44170 MΩ
Anello 1-3	46098 MΩ
Anello 2-3	41090 MΩ

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

Anello 1-2	42370 MΩ
Anello 1-3	43890 MΩ
Anello 2-3	40010 MΩ

Collaudatore:

Data:

