



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 07/09/2016

Spett.le

MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL Soc.tà

Unipersonale

VIA ARASCIARRA, SNC

03025 MONTE SAN GIOVANNI (FR)

Verbale n° 9302

Motore n° 5000013267

Matricola 268357

Comm. n° 20160683

Specifiche: MOTORE KONCAR 4AZ160M4 N.268357 B3/B5 KW.22 G.1450 V.380 A.22,5

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 12.8 Ampere, 1490 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1490**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **16**

DBI: **16**

DBI: **1490**

DBC: **5**

DBC: **4**

DBC: **1490**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **1490**

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI