



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 17/08/2018

Spett.le

MONDOPLASTICO SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO

(VA)

Verbale n° 9937

Motore n° 5000014277

Matricola

Comm. n° 20180564

Specifiche: MOTORE CEAR MGL90M N.25825 DEL 1990KW.9,4 V400 A10,3 Vecc220 Aecc1 2470G/min

Cuscinetto L.C.: 6303 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo Ventilatore: 400 Volt, 0.4 Ampere.

Spazzole dinamo tachimetrica al 50%.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1.4	180

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$

Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound: _____
Compensazione: _____

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____
Riparato: _____
Revisionato: OK
Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 60.5 Vol a 1000 Giri

Riple: 1 Volt

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG571

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: 10 x 16 x 23.5

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 11

DBC: 3

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 9

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
40	100	0.4	182	1/660
80	200	0.4	184	1/1317
157	440	0.5	185	1/2900

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
40	100	0.4	187	1/660
80.1	200	0.4	188	1/1320
157	440	0.5	190	1/2900

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI