


Data e ora della misurazione 03/01/2020 10:35:04

REM\MONDOPLASTICO\POMPA ACQUA FRIGO TERZO GRUPPO\MOTORE\M1H\103 Spettro macchina > 600



Cursore X [Hz] = 49,75 (49,75) Unbalance
Principale

Y [mm/s] = 5,70

Cursore delta X [Hz] = 48,75

Y [mm/s] = 4,40

RPM = 2985

RMS Y [mm/s] = 7,21

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	5,70
2	48,75	4,40
3	100,00	0,21
4	51,50	0,08
5	298,25	0,07
6	99,25	0,07
7	8,25	0,07
8	52,25	0,06
9	51,00	0,06
10	305,25	0,06