




Date/Time 21/12/2020 15:17:09

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/12/2020 16:04:53

REM\MONDOPLASTICO\POMPA OLIO CALDAIA EPC2500\MOTORE\M1V\1029 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale	X [Hz]	= 200,00	(100,000) Elect. 100 Hz Electrical
	Y [m/s ²]	= 2,688	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2945	
RMS	Y [m/s ²]	= 3,53	

Data	Ora	Evento	Commento
03/11/2020	15:17:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:18	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 21/12/2020 15:17:09 Page 2 of 2

23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:56	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	200,00	2,688
2	100,00	0,993
3	300,00	0,723
4	500,00	0,693
5	98,25	0,630
6	94,75	0,491
7	96,50	0,487
8	149,00	0,452
9	51,00	0,418
10	296,50	0,408