




Date/Time 21/07/2022 17:34:32

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 20/07/2022 09:36:39

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA L\POMPA TERZO CILINDRO CALANDRA L\POMPA\M1V\1029
ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale X [Hz] = 17,75

Y [m/s²] = 1,587

Cursore delta X [Hz] = 85,75

Y [m/s²] = 2,694

RPM = 2940

RMS Y [m/s²] = 7,06

Data	Ora	Evento	Commento
14/03/2022	12:57:43	Misura mancante	Misura mancante.
21/12/2021	09:30:01	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2940, nuovo rif. 2940.
06/08/2021	16:31:51	Misura mancante	Misura mancante.



04/01/2021	09:47:45	Misura mancante	Misura mancante.
03/11/2020	15:17:50	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:57	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	85,75	2,694
2	17,75	1,587
3	31,25	1,379
4	171,50	1,219
5	70,75	0,786
6	114,00	0,754
7	13,50	0,673
8	35,50	0,641
9	228,00	0,609
10	14,75	0,545