




Date/Time 25/07/2022 10:43:17

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 20/07/2022 11:46:56

REM\MONDOPLASTICO\POMPA MESCOLO\POMPA\P1H\1029 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore	X [Hz]	= 18,00
Principale	Y [m/s ²]	= 1,026
Cursore delta	X [Hz]	= 31,25
	Y [m/s ²]	= 0,882
RPM		= 2940
RMS	Y [m/s ²]	= 3,86

Data	Ora	Evento	Commento
14/03/2022	12:57:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/08/2021	16:31:51	Misura mancante	Misura mancante.
04/01/2021	09:47:46	Misura mancante	Misura mancante.
21/12/2020	08:22:04	Misura mancante	Misura mancante.



03/11/2020	15:17:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:18	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:45	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:57	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	49,25	1,339
2	0,25	1,100
3	18,00	1,026
4	31,25	0,882
5	44,75	0,529
6	94,00	0,513
7	62,75	0,481
8	13,00	0,473
9	13,50	0,465
10	67,25	0,449